

CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr 15/11462-2542 S

Bellaterra, 10 de diciembre de 2015

MOSAICS TORRA, S.L.

Polígono Industrial Canigó
Km 18 Ctra. Igualada - Villafranca C-244
08777 - SANT QUINTI DE MEDIONA
(Barcelona)

MOSAICO HIDRAÚLICO DE 200 x 200 x 18 mm
Ref.: "STONE "



Ensayo solicitado y resumen de resultados:

Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbamiento de los pavimentos sin pulir (USRV).

- UNE-ENV 12633:2003, Anexo A
- Código Técnico de la Edificación, Sección SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 26 de noviembre de 2015.

Valor USRV de la muestra: 66

Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 3

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/11462-2542
Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en Applus+LGAI y ensayado según las indicaciones que se presentan.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.